



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623280 Свердловская область г. Ревда, пер. Больничный, 2 тел. 8(34397) 3-56-65

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-20-2022/00018/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34, Заведующий МАДОУ детский сад № 34 Кокорина Наталья Николаевна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова Вадима Николаевича № 66-20-2022/00018рс от «02» февраля 2022года

в период с «14» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

Шуравиным Андреем Геннадьевичем – заместителем начальника ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,

Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместителем главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая, выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МАДОУ детский сад № 34 Кокорина Наталья Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Согласно представленной документации (рабочая документация – система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре АПС.СО-13-20 шлейфы сигнализации в защищаемых помещениях (в объеме здание детского сада МАДОУ детский сад № 34 по адресу: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 6) необходимо выполнить огнестойким кабелем КПКВ(А)нг-FRLS), При визуальном осмотре установлено, что шлейфы сигнализации в защищаемых помещениях выполнены огнестойким кабелем КРСВ(А)нг-FRLS. Согласно п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов. Согласно табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных необходимо применять тип кабельного изделия нг(А F/R)-LSLTx, нг(А F/R)-FRLSLTx и т.п.(с индексом LTx) В связи	ст.6, ч.2. ст. 82 от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.02.2023	

<p>с чем, тип кабельного изделия, используемый в системе автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует предъявляемым требованиям.</p> <p>Шлейфы сигнализации в защищаемых помещениях (в объеме здание детского сада МАДОУ детский сад № 34 по адресу: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, б) выполнить с учетом требований п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в здании детского дошкольного необходимо применять тип кабельного изделия нг(A F/R)-LSLTx, нг(A F/R)-FRLSLTx и т.п.(с индексом LTx).</p>			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ детский сад № 34 Кокорина Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Шуравин Андрей Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575867

Владелец Кокорина Наталья Николаевна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023